

Prüf- und Inspektionsplan

Art der Prüfung	Anlage/Betriebsmittel	Prüfristen	Art der Prüfung	Prüfer / Organiation
Elektrische Geräte und Anlagen	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel	4 Jahre auf ordnungsgemäßen Zustand	auf ordnungsgemäßen Zustand	Elektrofachkraft
	Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel in „Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art“ (DIN VDE 0100 Gruppe 700)	1 Jahr	auf ordnungsgemäßen Zustand	Elektrofachkraft
	Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom - Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen	1 Monat	auf Wirksamkeit	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte
	Fehlerstrom-, Differenzstrom und Fehlerspannungs-Schutzschalter - in stationären Anlagen - in nichtstationären Anlagen	6 Monate arbeitstäglich	auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung	Benutzer
Brandschutz				
Baulicher Brandschutz	Flucht- und Rettungswege			
Betriebstechnischer Brandschutz	Brandmeldeanlagen (BMZ)	Alle drei Jahre		Sachverständiger
	Brandmeldeanlagen (Langhaus)	jährlich		WIC Wildau
	Brandmeldeanlagen (Forscherhaus)	jährlich		WIC Wildau
	Rauchabzugsanlage GH	jährlich		Firma Jockel
	Rauchabzugsanlage SKH	jährlich		Firma Jockel
	Blitzschutz	Alle 3 Jahre		Fachfirma
	Feuerlöscher	Alle 2 Jahre		Firma Jockel
	Gas Hauptanschluss GH	Laut Vorgabe EWE (Jährlich)	Dichtigkeit	EWE
	Gas Hauptanschluss SKH	Laut Vorgabe EWE (Jährlich)	Dichtigkeit	EWE
Notbeleuchtung	Gästehaus	Alle 3 Jahre	Funktionsprüfung	Sachverständiger
	SKH	Alle 3 Jahre	Funktionsprüfung	Sachverständiger
Gesundheitsschutz	Legionellen entsprechend der Vorgabe Geprüft werden die Heiß- und Kaltwasserstränge (Duschen und Handwaschbecken) in den Gebäuden	<ul style="list-style-type: none"> • jährliche • bei einer dreijährigen Kontrolle ohne Legionellen-Befall kann die Kontrolle drei Jahre ausgesetzt werden 	Legionellen	Vorgeschriebene Labore von Gesundheitsamt
Technisch Gebäudeausrüstung	Aufzüge	2 x Jährlich		Firma Friedrich
	Lüftungsanlagen	jährlich		ADM
	Feuerungsanlagen	Alle zwei Jahre		Schornsteinfeger
	Kleinkläranalgen	2 x Jährlich		Umweltamt Untere Wasserbehörde
	Blitzschutz	Alle 3 Jahre		Fachfirma
Kfz	Ford PKW	Alle 2 Jahre	TÜV und AU	Sachverständiger
	Ford Bus alt	Alle 2 Jahre	TÜV und AU	Sachverständiger
	Ford Bus neu	Alle 2 Jahre	TÜV und AU	Sachverständiger
	Bootshänger	Alle 2 Jahre	TÜV	Sachverständiger
	Radlader	Alle 2 Jahre	UVV	Sachverständiger
	APE 50	Alle 2 Jahre	TÜV und AU	Sachverständiger